DESPACHO CONCLUSIVO
ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
PI-ACA.04100-0/2023

PROCESSO:

ACA.00027-4/2023

SOLICITAÇÃO:

Alteração das Características da Atividade

REQUERENTE:

DETALHAMENTO

No traçado licenciado foi identificado que parte da torre nº 219 (E=319.639,996; N=9.111.436,673) da linha de transmissão já existente LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II C1 (pertencente a CYMI) encontra-se dentro da faixa de servidão da LT 500 kV Araripe IV. Para compatibilização dos traçados e garantia da segurança operacional faz-se necessário o deslocamento último vértice da Linha de Transmissão 500 kV Araripe IV, na chegada do pórtico da Subestação Curral Novo Do Piauí II, em cerca de 10 m, conforme relatório técnico anexo.

SOLICITAÇÃO DEFERIDA, haja vista que a alteração requerida não é significativa.

DECLARAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DESTE PROCESSO FOI DEFERIDA E OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS FORAM DEVIDAMENTE REALIZADOS.
PARA MAIS DETALHES, VER O CAMPO DETALHAMENTO E/OU OBSERVAÇÕES.

OBSERVAÇÕES

Nada consta.

Teresina (PI), 13/09/2023

Assinado eletronicamente por Felipe Gomes da Silva (Centro de Geotecnologia Fundiária e Ambiental) em 13/09/2023 às 21:29
[WHGxwFvWlR8WKBEJdDZ0tA7rxWHya65mZgFEojZBFKfMzuIjqQFLlDUn4ZGq9aB9]

Emitido eletronicamente em 13/09/2023 21:29 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.55567-1/2023.2F1C.BC61.B95C]

(assinado eletronicamente)
Felipe Gomes da Silva
Diretor CGEO
Auditor Fiscal Ambiental
Centro de Geotecnologia Fundiária e Ambiental

Assinado eletronicamente por Felipe Gomes da Silva (Centro de Geotecnologia Fundiária e Ambiental) em 13/09/2023 às 21:29
[WHGxwFvWlR8WKBEJdDZ0tA7rxWHya65mZgFEojZBFKfMzuIjqQFLlDUn4ZGq9aB9]

Emitido eletronicamente em 13/09/2023 21:29 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.55567-1/2023.2F1C.BC61.B95C]